



Grabenstrasse 30 7001 Chur
Tel. 081 257 3700 Fax 081 257 2157
info@tba.gr.ch www.tiefbauamt.gr.ch

Sachbearbeiter D. Caduff
Direktwahl +41 81 257 38 30
daniel.caduff@tba.gr.ch

Tiefbauamt Graubünden, Grabenstrasse 30, 7001 Chur

BOSSONG S.p.A.
Mr. Valerio Ruggeri
Via Enrico Fermi, 51
24050 GRASSOBBIO (BG)
Italy

Chur, 13.07.2016

Genehmigung von Ankerkleber (Injektionsmörtel)

Sehr geehrter Herr Ruggeri

Sie haben uns am 29.06.2016 diverse Unterlagen, inkl. Frostausalzbeständigkeitsprüfungen von insgesamt zwei Kleber für Verbundanker übergeben und beantragen die Genehmigung dieser Produkte für Objekte beim Tiefbauamt Graubünden (TBA).

Anforderungen:

Die Anforderungen haben wir Ihnen mit E-mail vom 17. März 2016 zugestellt. Diese sind nach wie vor gültig.

Befund:

Die europäisch technische Zulassung der beiden Systeme sowie die Frostausalzbeständigkeitsprüfung erfüllen die Anforderungen des TBA. Folgende Systeme werden demnach für die Verwendung als Verbundanker **zur Befestigung von Leitschrankenpfosten** beim TBA genehmigt:

- **Bossong BCR Epoxy 21**
- **Bossong BCR V Plus**

Bemerkungen:

Die Genehmigung gilt vorbehältlich Änderung der Normen und / oder den Anforderungen des TBA.

Sowohl Bohrlochherstellung, -reinigung und der Montage der Verankerung ist besondere Beachtung zu schenken (vgl. auch Montageanweisung gemäss ETAG). Die Arbeiten dürfen nur durch entsprechend instruiertes Personal durchgeführt werden. Das Produkt wird von der Liste der genehmigten Ankerkleber für Verankerungen gestrichen, falls die Anforderungen bei (Bau-) Kontrollen nicht bestätigt werden.

Freundliche Grüsse

Tiefbauamt Graubünden
Leiter Materialtechnologie

Dr. Daniel Caduff, MSc Ing. ETH

Kopie an: - TBA GR, Abt. Kunstbauten
- TBA GR, Abt. Strassenbau